



Sokołów Podlaski, dnia 27.04.2020 r.

KOMUNIKAT nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółowie Podlaskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Sabnie zaopatrującego miejscowości: Chmielnik, Grodzisk, Hilarów, Hołowienki, Kolonia Hołowienki, Kupientyn, Kupientyn–Kolonia, Nieciecz–Dwór, Nieciecz Włociańska, Niewiadoma, Sabnie, Stasin, Suchodół Szlachecki, Suchodół Włociański, Tchórznicza Szlachecka, Tchórznicza Włociańska, Wymysły, gmina Sabnie w powiecie sokołowskim, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Martyna Hardej

niepodlega