



HKN.4411.61.2020

Sokołów Podlaski, dnia 27.04.2020 r.

OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sabnie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późniejszymi zmianami)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późniejszymi zmianami)
- § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr SOK/HKN.8/20 z poboru próbek wody Nr: 254 i 255 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sabnie, dokonanego w dniu 23.03.2020 r. w ramach nadzoru PIS, w punktach:

- kran w kuchni w budynku mieszkalnym na posesji prywatnej w m. Hilarów 11A,
 - kran w kuchni w budynku mieszkalnym na posesji prywatnej w m. Tchórzница 59
- oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek według sprawozdania OL-LBW.6210.254/n-255/n.2020 z dnia 26.03.2020 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Sabnie zarządzanego przez Gminę Sabnie

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań wody OL-LBW.6210.254/n-255/n.2020 z dnia 26.03.2020 r. z poboru próbek wody pobranej z wodociągu publicznego Sabnie stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagania określonego w części C w tabeli 1 lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). W wodzie pobranej w punkcie zgodności w m. Hilarów 11A stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C (400 jtk/1 ml) wskazującą na nieprawidłowe zmiany jakości wody (wartość zalecana w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml). Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, analizie podjętych i planowanych przez Gminę Sabnie działań naprawczych oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 wyżej przytoczonego rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sabnie – decyzja Nr 2/2020 z dnia 24.04.2020 r., znak HKN.4411.46.1.2020.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Martyna Hardej

Strona 1 z 2

niepodlega