



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

• ePUAP:/psse.sokolow/SkrytkaESP

• AE:PL-30502-95285-FIFFE-20

Sokołów Podlaski, dnia 09.09.2025 r.

HKN.9027.215.2025

OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sabnie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Sabnie, wykonanych przez Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. J. w Warszawie zatwierdzone 07.03.2025 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawa, według:

- Sprawozdania z badań Nr 34676/1842/2025 z dnia 08.09.2025 r., próbkę pobrano 03.09.2025 r. w punkcie zgodności wyznaczonym w m. Hilarów 8, badanie w zakresie parametrów mikrobiologicznych (bakterie z grupy coli, escherychia coli, enterokoki).
- Sprawozdania z badań Nr 3470/1842/2025 z dnia 08.09.2025 r., próbkę pobrano 03.09.2025 r. w przepompowni Hołowienki – w zakresie parametrów mikrobiologicznych (bakterie z grupy coli, escherychia coli, enterokoki)

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim stwierdza
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sabnie
w miejscowościach: Sabnie, Hołowienki, Kolonia Hołowienki, Wymysły, Chmielnik i Hilarów
zarządzanego przez Gminę Sabnie.**

Uzasadnienie

W dniu 18.08.2025 r. w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, pobrano próbki wody w punktach zgodności wyznaczonych w m.: Hilarów 8, Kupientyn 12 i Tchórznica Włościańska 59. Na podstawie sprawozdania z badań z badań LBW.813/n-815/n.2025 z dnia 21.08.2025 r., stwierdzono: obecność bakterii grupy coli w liczbie 2 jtk/1 ml (wartość parametryczna 0jtk/100 ml wody) w punktach zlokalizowanych w m. Hilarów 8 i Kupientyn 12. W punkcie poboru próbki wody zlokalizowanym w m. Tchórznica Włościańska 59 – posesja prywatna, kran w kuchni w budynku mieszkalnym jakość wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z powyższym w dniu 25.08.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim wszczął postępowanie administracyjne wobec Gminy Sabnie w związku z pogorszeniem jakości wody w wodociągu publicznym Sabnie, stwierdzonym w ww. punktach poboru. W odpowiedzi, Gmina Sabnie poinformowała PPIS w Sokołowie Podlaskim, że pogorszenie jakości wody nastąpiło po awarii pomp wodnych w przepompowni wody w Hołowienkach, w wyniku której nastąpiła przerwa w podawaniu wody do sieci. Po systematycznym płukaniu linii wodociągowej pobrano w dniu 03.09.2025 r. próbki wody w punktach: Hilarów 8 i Hołowienki – przepompownia, zgodnie ze Sprawozdaniami z badań Nr: 3476/1842/2025 i 3470/1842/2025 z dnia 08.09.2025 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. J. w Warszawie stwierdzono: obecność 1 enterokoka i 1 bakterię grupy coli w punkcie Hilarów 8 i 10 enterokoków i 1 bakterię grupy coli w punkcie Hołowienki – przepompownia. Uzyskane wyniki badań są niezgodnie z wymaganiami określonymi w Załącznik Nr 1 część A, Tabela 1 pkt 2 oraz część C pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wartość parametryczna dla enterokoków i bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml wody.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa