

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim

HKN.903.1.2.2026

Sokołów Podlaski, dnia 18.03.2026

OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sabnie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr:

- SOK/HKN.3/2026 z pobrania próbek wody Nr 179/n – 182/n dokonanego 23.02.2026 r.
w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, w punktach zgodności wyznaczonych w m. Tchórznica Włóściańska 59, Sabnie, ul. Główna 82, SUW – woda podawana do sieci, Hilarów 8 i Kupientyn 12,
- SOK/HKN/5/2026 z pobrania próbki wody Nr 217/n dokonanego 09.03.2026 r.
w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, w punkcie zgodności wyznaczonych w m. Tchórznica Włóściańska 59,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody, przeprowadzonych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, według odpowiednio :

- Sprawozdania z badań LBW.179/n-182/n.2026 z 26.02.2026 r., badania w zakresie parametrów grupy A plus paciorkowce,
- Sprawozdania z badań LBW.217/n.2026 z 12.03.2026 r., badania w zakresie parametrów mikrobiologicznych,

ponadto w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Gminę Sabnie, wykonanych przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o. w Katowicach zatwierdzone 17.03.2025 r. przez PPIS w Katowicach, według:

- Raportu z badań NR 24525/LB/2026 z dnia 09.03.2026 r., próbkę pobrano 03.03.2026 r. w wyznaczonym punkcie zgodności w m. Tchórznica Włóściańska 59, badanie w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ,
- Raportu z badań NR 24526/LB/2026 z dnia 09.03.2026 r., próbkę pobrano 03.03.2026 r. w punkcie zgodności wyznaczonym w SUW Sabnie – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, badanie w zakresie mętności,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sabnie zarządzanego przez Gminę Sabnie.

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej 23.02.2026 r. w punkcie zgodności wyznaczonym w m. Tchórznica Włóściańska 59, wykryto ok. 500 jtk /1 ml mikroorganizmów w 22°C, natomiast w wodzie pobranej tego samego dnia z pozostałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

W związku z tym Gmina Sabnie przeprowadziła działania naprawcze (płukanie linii wodociągowej).

W dniach 03.03.2026 r. i 09.03.2026 r. odpowiednio Gmina Sabnie, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, w ramach sprawdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, pobrali próbki wody z punktów zgodności wyznaczonych w m. Tchórznica Włóściańska 59 i 41. Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały przekroczenia zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Ponadto wyniki badań organoleptycznych i fizykochemicznych wody pobranej 23.02.2026 r. w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim wykazały, że jakość wody w zakresie parametrów grupy A odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Marzenna Hardej
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sokołowie Podlaskim
/Podpisano elektronicznie w systemie EZD RP/

Otrzymują:

1. adresat
2. aa